

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОУ
ГБДОУ детский сад № 33
Московского района Санкт-Петербурга
Н.С. Тихонова



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

196233, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, дом 50, корпус 2, литер А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

дошкольное образование детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2048,4 кв. м.
- часть здания ____ - ____ этажей (или помещение на ____ - ____ этаже), ____ - ____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11333,00 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 33 Московского района Санкт-Петербурга

Адрес места нахождения организации:

196233, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, дом 50, корпус 2, литер А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Московского района СПб, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **Дошкольное образование детей**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **300**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **—**

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2.	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3.	адаптированные лифты	Отсутствуют
4.	поручни	Поручни округлого сечения диаметром 0,06 м
5.	пандусы	Присутствуют
6.	подъемные платформы (аппараты)	Отсутствуют
7.	раздвижные двери	Отсутствуют
8.	доступные входные группы	Отсутствуют
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ограниченными возможностями. Ширина дверных проходов не соответствует нормативным требованиям
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует травмобезопасное покрытие на полу Установленный спортивный комплекс в спортивном зале не имеет контрастной окраски, не оснащен матами безопасности На игровых площадках отсутствует специальное травмобезопасное покрытие. Площадки ограждений не имеют дорожек к игровым площадкам не могут быть использованы для передвижения по ним детей инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

14	иные	Кромки ступеней или поручни лестниц должны быть окрашены контрастной краской, а на путях эвакуации светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты
----	------	---

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствуют
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц	Да

	с нарушением зрения (слабовидящих)	
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные- укажите!	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	На всех игровых площадках заменить травмоопасные покрытия на травмобезопасные покрытия из резиновой крошки	2020
2	Спортивную площадку обнести ограждением и уложить покрытие из резиновой крошки.	2020
3	Установить кнопку вызова при входе в здание помощи для людей с ограниченными возможностями	2019
4	Установить вывеску при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019
5	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте.	2019
6	Установить разноуровневые поручни с обеих сторон лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м.	2018

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Организация дополнительных образовательных услуг для получения средств, необходимых для приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	2018
2	Включение учреждения в адресную программу для проведения требуемых работ	2019

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.